



## מדינת ישראל

### משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מינהל הדלק והגז  
כ"ב באלול התשע"ו  
25 בספטמבר 2016  
רות\_444\_2016

אל: כל המעוניין.

שלום רב,

#### הנדון: חג"ז דגם NGL 10701 של מכון צומת

1. על פי אישורו של מכון התקנים מיום 6.9.16 (מס' בדיקה 9613213212), מכשיר החגז מדגם NGL 10701 של מכון צומת נבדק על ידי מכון התקנים ונושא תעודת התאמה לתקן זר.
2. לתשומת ליבכם התקנת אביזר זה יכולה להתבצע אך ורק ע"י מתקין גפ"מ מוסמך שיש לו רישיון מאת מנהל ענייני בטיחות הגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.
3. לפי סעיף 2.3 לתקן ישראלי 158 חלק 2 התקנת האביזר כאמור תהיה באמצעות קיבועו לקיר או לארון, במקום נגיש וחיבורו אל צנרת הגז הקבועה יהיה באמצעות צנרת מתכת קשיחה (כגון נחושת).

בכבוד רב

  
יהודה גסנר מהנדס  
מנהל ענייני בטיחות הגז

העתק: מר שאול מרידור, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.  
מר עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה.  
מר יעקב וכטל, ממונה על התקינה במשרד הכלכלה.  
מר חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק והגז.  
מהנדס אפרים צעידי, מנהל אגף פיקוח ובטיחות.  
דוד זוהר, יועץ פרלמנטרי לח"כ אורי מקלב